



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Миллеровскому району
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Ленина, 13,
Телефоны: (86385) 2-06-58 факс (86385) 2-06-58
E-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 56 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 18
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 23.07.2021 № 56 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Миллеровскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Миллеровского района по пожарному надзору Димитровым В.А., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов «17» августа 2021 года и по 14 часов «30» августа 2021 года (10 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка начальником ОНДиПР по Миллеровскому району УНДиПР Главного управления МЧС

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

России по Ростовской области – главным государственным инспектором Миллеровского района
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
по пожарному надзору майором вн. сл. Димитровым Владимиром Александровичем в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 18, по адресу:
Ростовская область, г. Миллерово, пер. Коммунальный, 7,
совместно с: заведующим МБДОУ детским садом № 18 Светличной Зоей Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	03.07.2022	

	<p>и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>п. 54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>		
<p>2.</p>	<p>Объект защиты (здание гаража) не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03 п. 3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14-19, 26-29, 32-38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.</p> <p>п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения катего- 	<p>03.07.2022</p>	

		рии А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. п. 14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией представлен в обязательном приложении, приложение (обязательное).		
3.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 часть светильников эвакуационного освещения не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 37. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	01.02.2022	
4.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 огнетушители, находящиеся в коридорах и проходах расположены не в специальных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 409. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание.	01.02.2022	
5.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	03.07.2022	

	<p>дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>п. 30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>		
6.	<p>Электропитание электроприёмников I категории надёжности (системы противопожарной защиты) в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не обеспечивается от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания с устройством автоматического ввода резерва.</p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. Свод правил (СП 252.1325800.2016) «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» п. 9.3.3 Электропитание электроприёмников I категории надёжности должно выполняться от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания с устройством автоматического ввода резерва. Допускается предусматривать независимый электрогенератор, обеспечивающий работу электроприёмников I категории надёжности в течение не менее трех часов.</p>	03.07.2022	
7.	<p>На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 конструктивное исполнение лестничной клетки не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре, а именно:</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479</p>	03.07.2022	

	<p>лестничная клетка не отделена от коридора первого этажа перегородкой с дверями, препятствующей распространению опасных факторов пожара которую необходимо установить на первом этаже здания.</p>	<p>п. 23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках. 19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами. Свод правил СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.18*. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Миллеровскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
главный государственный инспектор Миллеровского района
по пожарному надзору Димитров В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

«30» августа 2021 года



подпись

Предписание для исполнения получил:


подпись

Заведующий МБДОУ детским садом № 18
З.В. Светличная

(должность, фамилия, инициалы)

«30» августа 2021 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Миллеровскому району
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Ленина, 13,
Телефоны: (86385) 2-06-58 факс (86385) 2-06-58
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

от «30» августа 2021 г., 14 час. 00 мин.

№ 56

Ростовская область, г. Миллерово

(место составления акта)

АКТ
ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 23.07.2021 № 56 о проведении плановой выездной проверки, учетный номер выездной проверки 61210061000200400003

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора - реестровый номер ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Димитровым Владимиром Александровичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Миллеровскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, г. Миллерово, пер. Коммунальный, 7

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18, ИНН 6149007097, адрес организации: Ростовская область, г. Миллерово, , пер. Коммунальный, 7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17 августа 2021 г., 14 час. 00 мин.

по "30" августа 2021 г., 14 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней, 10 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с "17 августа 2021 г., 14 час. 00 мин.

по "30" августа 2021 г., 10 час.00 мин.

по месту Ростовская область, г. Миллерово, пер. Коммунальный, 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра

2) Истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "17 августа 2021 г., 14 час. 00 мин.

по "30" августа 2021 г., 10 час.00 мин.

по месту Ростовская область, г. Миллерово, пер. Коммунальный, 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено:

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

правоустанавливающие документы юридического лица; документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении должностных лиц, лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта, должностные инструкции); документы, удостоверяющие принадлежность территорий, зданий, помещений, данной организации; документы, отражающие технические и планировочные особенности помещений, зданий; декларация пожарной безопасности; техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок и систем обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акта и его структурная единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование
1	2	3
1.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54
2.	Объект защиты (здание гаража) не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими

		установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03 п.3, п.4, п.14
3.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 часть светильников эвакуационного освещения не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 37
4.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 огнетушители, находящиеся в коридорах и проходах расположены не в специальных подставках из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 409
5.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 30
6.	Электропитание электроприёмников I категории надёжности (системы противопожарной защиты) в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не обеспечивается от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания с устройством автоматического ввода резерва.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ статья 4 часть 3; Свод правил (СП 252.1325800.2016) «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» п. 9.3.3.
7.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 конструктивное исполнение лестничной клетки не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре, а именно: лестничная клетка не отделена от коридора первого этажа перегородкой с дверями, препятствующей распространению опасных факторов пожара, которую необходимо установить на первом этаже здания.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 23; Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ статья 88 часть 19; Свод правил СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.18*

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 30.08.2021;
- 2) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 30.08.2021 № 56/1/1.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Миллеровскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главный государственный инспектор Миллеровского района по пожарному надзору майор внутренней службы Димитров В.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Димитров Владимир Александрович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Миллеровскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области

E-mail: Dmitrov_av@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Заведующий МБДОУ детским садом № 18 Светличная З.В.

30.08.2021 г. 16 часов

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:
