

Заместителю Миллеровского межрайонного
прокурора советнику юстиции
А.В. Куличенко
заведующего МБДОУ д/с № 18
Светличной З.В.

В ответ на Предписание № 56/1/1 от 30.08.2021г. Об устранении нарушения требований пожарной безопасности, было выявлено отсутствие испытательного протокола на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Решением Миллеровского районного суда от 01.02.2023г. об обязанности МБДОУ д/с № 18 провести испытание установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

1.В МБДОУ д/с № 18 проведены работы испытание установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, о чём имеется протокол № 061/443 от 16.02.2023г

Копия прилагается.

Заведующий



Светличная З.В.

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C303036313439303037303937,
1.2.643.100.3=120B3032393937323331373933,
1.2.643.100.1=120D31303236313032313937303231,
street=переулок Коммунальный, 7,
email=vbvbvbvb9@mail.ru, c=RU, st=Ростовская область,
l=город Миллерово, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 18, givenName=Зоя Владимировна,
sn=Светличная, title=Заведующий,
cn=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18



Общество с ограниченной
ответственностью
«СТРОЙПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ»

Адрес: 121357, г. Москва,
ул. Вереysкая, домовлад. 7,
этаж/пом. 2/12
Телефон: 8 (495) 443 00 93
Почта: labstp@mail.ru



ПРОТОКОЛ

№ 061 / 443 от 16.02.2023г.

Рабочая комиссия, по заявлению Заказчика: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18

Представитель Заказчика: заведующий Светличная З.В.

Представитель испытательной лаборатории: ООО «СТРОЙПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ»
Мельников А.А., Лемешко М.А.

провела испытания и установила:

Г. Предъявлены к приемке технические средства систем противопожарной защиты: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированные на объекте: Здание МБДОУ детский сад № 18, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Миллерово пер. Коммунальный 7

2. В процессе испытаний была произведена проверка работоспособности систем, указанных в пункте 1 настоящего протокола, согласно программе комплексных испытаний противопожарных систем, протоколов проверки, при этом:

№ п/п	Параметр проверки	ППКОП	Помещения, шлейф	Срабатывание системы противопожарной защиты	Примечание
1	Переключение с основного ввода эл. питания на резервный (АКБ)	Гранит 16 - 1 шт. ОКОЗ- 1 шт.			Соответствует
2	Имитация срабатывания дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Коридор 1 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение, передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
3	Имитация срабатывания Ручного ИП	Передача сообщения "Пожар"	Коридор 1 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение, передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует

№ 061/443 от 16.02.2023г.


Стр. 1 всего стр. 3

Подп.

4	Имитация срабатывания дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Спортивный зал 1 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
5	Имитация срабатывания Ручного ИП	Передача сообщения "Пожар"	Спортивный зал 1 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
6	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Музыкальный зал 1 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
7	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Медицинский кабинет 1 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
8	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Кабинет заведующего 1 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
9	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Игровая 1 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
10	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Спальная 1 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
11	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Игровая 1 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
12	Имитация срабатывания Ручного ИП	Передача сообщения "Пожар"	Спальная 1 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
13	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Игровая 2 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует

№ 061/443 от 16.02.2023г.

Стр. 2, всего стр.5

Подп. 

14	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Спальная 2 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
15	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Игровая 2 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
16	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Спальная 2 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
17	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Игровая 2 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
18	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Спальная 2 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
19	Имитация срабатывания Ручного ИП	Передача сообщения "Пожар"	Групповая спальная 2 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
20	Имитация срабатывания Ручного ИП	Передача сообщения "Пожар"	Холл 2 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
21	Имитация срабатывания Дымового ИП	Передача сообщения "Пожар"	Кладовая 2 этаж	Световая, звуковая индикация. Световое и звуковое оповещение. передача сигнала на ПЦН ДДС-01	Соответствует
22	Контроль линии СОУЭ (обрыв)	Звук.свет индукция	Шлейфа СОУЭ	Световая, звуковая индукция не организовано	Соответствует
23	Контроль линии ШС(обрыв)	Звук.свет индукция	Шлейфы АПС	Световая, звуковая индукция не организовано	Соответствует

Проект ООО Водолей 2005 год

Для имитации срабатывания дымовых пожарных извещателей применялся тестер для проверки дымовых оптических извещателей "ДЫМ-1"

№ 061/443 от 16.02.2023г.

Стр. 3 всего стр.5

Подп.

Аппаратура системы автоматической пожарной сигнализации формирует команды на управление при срабатывании одного пожарного извещателя, ручного пожарного извещателя:

- системой оповещений и управления эвакуацией людей;
- системой автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны МЧС России.

Вывод: Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре, смонтированные на объекте: Здание МБДОУ детский сад № 18, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Миллерово пер. Коммунальный 7 прошли испытания и на момент проверки находятся в рабочем состоянии.

Примечание: Неотъемлемой частью данного протокола, является «Приложение №1» к протоколу № 061/443 от 16.02.2023г.

Представитель заказчика

Представитель испытательной лаборатории

Специалист



Светличная З.В.

Мельников А.А.

Лемешко М.А.

№ 061/443 от 16.02.2023г.

Стр. 4, всего стр. 5

Подп.

Приложение №1 к «Протоколу испытания систем противопожарной защиты здания»
№061/443 от 16.02.2023г. на объекте: Здание МБДОУ детский сад № 18, расположенное
по адресу: Ростовская область, г. Миллерово пер. Коммунальный 7

1. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.


- нарушение требований 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях по пожарной безопасности» ст.82 п. 7

2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.

- нарушение требований 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях по пожарной безопасности» ст.82 п. 2

№ 061/443 от 16.02.2023г.

Стр. 3, всего стр.5

Подп. 

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154130

Владелец Светличная Зоя Владимировна

Действителен с 16.03.2023 по 15.03.2024